



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Ректорам (директорам) вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації, керівникам установ, організацій та підприємств, що перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Начальникам (директорам) управлінь (департаментів) освіти і науки обласних та Київської міської державних адміністрацій

В додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 06.09.2017 № 1/9-473 надсилаємо форму для надання інформації згідно з додатком 1 та вимоги щодо організації безбар'єрного доступу до будівель та приміщень зазначені в додатку 2.

При цьому нагадуємо про виконання вимог Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (далі – План), а саме:

здійснити обстеження навчальних закладів на предмет їх відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542:2013) та скласти відповідний акт огляду;

скласти вичерпний перелік необхідних робіт за результатами проведеного обстеження;

розробити механізм та поквартальний план-графік здійснення реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з урахуванням відповідних вимог зазначених будівельних норм.

Інформацію про стан виконання Плану просимо надати до 10 листопада 2017 року та надавати щокварталу до 20 числа останнього у звітному кварталі місяця в паперовому та електронному вигляді (e-mail: melnikova@mon.gov.ua).


Заступник Міністра

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№1/9-593 від 03.12.2017

Роман ГРЕБА

Мельнікова 481-47-87



Аналіз стану виконання Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп населення (МГН), у тому числі осіб з інвалідністю з порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату

№ п/п	Назва майна	Регіон (повна адреса розташування майна)**	Облаштування прилеглої території для потреб МГН	Тактильні таблички з шрифтом Брайля	Відповідність вимогам державних будівельних норм								Загальна кількість будівель (в т. ч. гуртожитків) на балансі навчального закладу	
					Пандус на вході до будівлі		Сходи на вході та всередині будівлі		Дверні прорізи		Ліфти			
так	ні	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні	так	ні	*

* – в цій клітинці зазначається кількість цифрою

** – вказання області обов'язкове

ВИМОГИ
щодо організації безбар'єрного доступу до будівель та приміщень

№	Перелік засобів забезпечення доступності для МГН	<p style="text-align: center;">Основні параметри (відповідно до вимог будівельних норм)</p>	Примітка
1.	Облаштування території, прилеглої до будівлі закладу або установи, для комфорtnого пересування МГН	<ul style="list-style-type: none"> - облаштування позначеного спеціальною піктограмою місця для особистого автотранспорту МГН поблизу входу, але не далі 50 м (ширина зони для паркування автомобіля МГН - не менше 3,5 м); - пониження висоти бор-тового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною частиною до 0,02 м; - улаштування тактильного покриття поверхні з покажчиками, що вказують напрямок руху при ходьбі для осіб з вадами зору. 	При виконанні проектних, будівельних та оздолювальних робіт забезпечити участь експертів від обласних або міських Комітетів доступності
2.	Пандус на вході до будівлі	<p><i>Пандус - похила площа, що забезпечує самостійне переміщення осіб з інвалідністю при подоланні перепадів висоти на шляхах руху (зокрема осіб на кріслах-колясках):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - максимальна висота одного підйому (маршу) пандуса не повинна перевищувати 0,8 м при уклоні не більше 8 %; - ширина пандуса при односторонньому русі повинна бути не менше 1,2 м, при двосторонньому русі - не менше 1,8 м; - уздовж обох боків пандусів, необхідно встановлювати огорожу з поручнями; - поручні пандусів слід розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 м; - поверхня покриття пандусів, пішохідних шляхів і підлог приміщень повинна бути твердою, міцною і не допускати ковзання. 	
3.	Сходи на вході та всередині будівлі	<ul style="list-style-type: none"> - у просторі перед сходами слід передбачати попереджувальне маркування рельєфним іншоструктурним покриттям, глибина якого повинна бути 450-500 мм, а ширина відповідати ширині сходинки; зовнішній край цього покриття має прилягати до основи сходинки і контрастувати з нею. 	

4.	Ліфти	<ul style="list-style-type: none"> - обладнання кнопок панелей дублюючими символами для людей з вадами зору. - кабіна ліфта, призначеного для користування інвалідом на кріслі-колясці, повинна мати внутрішні розміри не менше, м: ширина- 1,1; глибина- 1,4. Для нового будівництва громадських та виробничих будинків рекомендується застосовувати ліфти із шириною дверного прорізу не менше 0,9 м. В решті випадків розмір дверного прорізу встановлюється у завданні на проектування за чинними нормативними документами. 	
5.	Дверні прорізи	<ul style="list-style-type: none"> - ширина дверних і відкритих прорізів у стіні, а також виходів із приміщень і коридорів у сходову клітку повинна бути не менше 0,9 м; - дверні прорізи не повинні мати порогів і перепадів висот підлоги. 	
6.	Тактильні таблички інформацією, зазначененою шрифтом Брайля	<p style="text-align: center;">3</p> <ul style="list-style-type: none"> - біля кабінетів голів та заступників голів держадміністрації, громадських приймальень тощо; - покажчики: годин прийому, руху до ліфтів та санузлів тощо. 	
7.	Санвузли для маломобільних груп населення	<ul style="list-style-type: none"> - розміри кабін санвузлів для відвідувача на кріслі-колясці повинні мати ширину не менше 1,65 м, глибину - 1,8 м; - двері мають відчинятися назовні; - у призначений для людей з інвалідністю кабіні санвузла загального користування слід передбачати, крім того, гачки для одягу, милиць та інших речей; - у раковинах рекомендується використання водопровідних кранів важільної або натискної дії, а також керованих електронними системами; - в кабінах для людей з інвалідністю, що знаходяться в санвузлах загального користування, слід передбачати встановлення кнопки дзвінка, якою можна користуватися з унітазу або від дверей (електричний дзвінок або оповіщувач повинні бути розташовані в кімнаті чергового); - усі елементи стаціонарного обладнання, призначені для використання людьми з інвалідністю, повинні бути міцно та надійно закріплені; - ручки, важелі, крани, кнопки електричних вимикачів і різних апаратів, електричні розетки та інші пристрої, призначені для обслуговування людей з інвалідністю і літніх людей, слід розташовувати на висоті не більше 1 м від рівня підлоги і на відстані не менше 0,4 м від бокової стіни приміщення. 	